



**BURMISTRZ
NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

Nowy Dwór Gdański, 15.09.2016 r.

Wasz znak:

Nasz znak: IS.LB.79.01.2016

Uczestnicy zapytania ofertowego znak IS. LB.79.2016

Sprawa: udzielenie odpowiedzi na zapytanie do Zaproszenia do składania ofert znak IS. LB.79.2016 na wykonanie zadania pn. „Sprzedaż, dostawa i montaż 12 szt. jednoramiennych lamp solarnych o wysokości 5m - oprawy LED 30W na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański”

Treść zapytania:

1.W jaki sposób wytyczyć geodezyjnie lokalizację lampy sokoro na mapie mamy tylko kropkę bez podania wymiarów ? Przerabialiśmy już tego typu próby i wiem, że to ciężka sprawa.

2.Co skłania Państwa do zapisania tak dużych kar - 1% za każdy dzień opóźnienia? Czy dokumentacja geodezyjna musi być gotowa w momencie odbioru lamp?

Odpowiadając na zapytanie, informuję co następuje:

Odnosnie 1. pytania.


Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia został określony w umowie i na załączniku graficznym do umowy. Zamawiający wspólnie z wybranym Wykonawcą (geodeta) ustali miejsca lokalizacji lamp w terenie.

Odnosnie 2. pytania.

Wysokość kar umownych jest przyjmowana przez Zamawiającego standardowo. Kary umowne mają na celu mobilizację Wykonawcy do terminowego i solidnego wykonania zadania.

W dniu odbioru końcowego Zamawiający będzie żądał map pomiaru powykonawczego dla poszczególnych lamp poświadczonych przez uprawnionego geodetę.

Z up. BURMISTRZA


Ingr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

